

施工年度	令和 7 年度	事務局次長	園 長	園長補佐	業 務 係 長	技 師	設計者	施 工 理 由
監 査	令和 年 月 日							
設 計	令和 年 月 日							
設 計 書								
施工場所	愛媛県大洲市米津乙 1 番地の 2 清流園							
工事番号	大喜衛組第 16 号							
工事名	清流園 処理水槽室排気ファン B 号機 更新工事							
工事費	設 計 金 額							
	工事価格計 消費税相当額							
工 事 概 要	整備 対象機器 ： 荏原 5LFM62.4 三相 200V×2.4kW×60Hz×4P							
	1．既設 排気ファン B 号機 撤去							
	2．新品 排気ファン B 号機 設置							
	3．試運転							
	【特記事項】							工事日数 日
	施工時に発見した不具合は、直ちに監督員に報告すること。							保険日数 日