





補修整備範囲図



VIEW A-A



吐出口
DISCHARGE FLANGE

本図は電動機より見た図です

アンカーボルト M12×200 L型 (SUS304)

塗装色 2506/3

REV.	DATE	REVISION	DRW.	APPRO.
△				
△				
△				

系統名 NAME OF SYSTEM	中濃度臭気ファン (1台)	
特別付属品 SPECIAL ACCESSORIES		
副フランジ COMPANION FLANGE	吸込 SUCTION	吐出 DISCHARGE
防振ダクト FLEXIBLE DUCT	吸込 SUCTION	吐出 DISCHARGE
ベアリングカバー BEARING COVER	有 PROVIDED	無 NONE
モーターカバー MOTOR COVER	有 PROVIDED	無 NONE

ファン仕様 SPECIFICATION OF FAN		電動機仕様 SPECIFICATION OF MOTOR	
流量 CAPACITY	120 m³/min	メーカー MAKER	(株)東芝
静圧 STATIC PRESSURE	350 mmH ₂ O	型式 TYPE	全開外扇屋外型
	Pa	出力 OUTPUT	15 kW
回転数 REVOLUTION ABOUT	3030 rpm	回転数 REVOLUTION ABOUT	1750 rpm
温度 TEMPERATURE	20 °C	極小 NO. OF POLE	4 P
プーリー (M側) PULLEY (M-SIDE)		周波数 FREQUENCY	60 Hz
プーリー (F側) PULLEY (F-SIDE)		相数 NO. OF PHASE	3 φ
V-ベルト V-BELT		電圧 VOLTAGE	440 V
		電流 CURRENT ABOUT	A

PART NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	QUANTITY	REMARKS
8	吐出フランジ MOUNT OF FAN	SS400	1	I-100×50×5
7	防振バット VIBRATION ISOLATOR		7	IP-1003
6	軸受ユニット BEARING UNIT		2	ロータイプ RILLON TYPE
5	シャフト SHAFT	S45C	1	
4	グランド GLAND	PTFE	1	
3	インペラー IMPELLER	FRP	1	
2	フレーム FRAME	SS400	1	I-100×50×5
1	ケーシング CASING	FRP	1	
APPRO.	加藤	社名	住友重機械工業株式会社 大洲・葦多衛生事務所 合 股	
DATE	1996.7.10	品名	#3 HFT L H-RB	
SCALE	1/15	製図番号	WFO H	DRAWING NO. F-97544-01
協和化工株式会社 KYOWA KAKO CO., LTD.				