

清流園  
貯留槽清掃処分業務  
清掃作業指示票

令和 8 年度

大洲・喜多衛生事務組合  
清流園

## 清流園 貯留槽清掃処分業務 清掃作業指示票

本清掃作業指示票は、大洲・喜多衛生事務組合（以下「発注者」という。）が委託する、貯留槽清掃処分業務に適用する。

1. 清掃作業 対象設備 貯留槽（汚泥貯留槽，し尿貯留槽）  
地下ポンプ室の配管内部と床排水ピット  
発注者が指示する槽（強力吸引車のタンクに空き容量がある場合）
2. 作業内容（年1回 寒い時季に実施）… 令和8年度は、令和9年1月18日に実施する。
  - ① 発注者の指示に従い、清掃作業対象設備を清掃する。
  - ② 槽内に入り、高圧洗浄機等を使い、槽内の床面及び壁面等を清掃する。
  - ③ 清掃作業の完了前に強力吸引車のタンクが全て満杯になってしまったときは、水切り(余分な水分を取り除く)のため、強力吸引車のタンク内の上澄み液を沈砂槽に入れる。
  - ④ 清掃対象の槽内に上澄み液があるときは、強力吸引車等により発注者の指定する槽に移送する。
3. 作業開始時刻  
作業開始時刻は、遅くとも午前8時30分とする。
4. 作業終了時刻  
昼休憩無しでの連続作業とする。  
作業終了時刻は、目標として午後1時45分とする。
5. 貯留槽 仕様
  - (1) 汚泥貯留槽
    - ① 実容量 164.6[m<sup>3</sup>] （縦6.55[m]、横5.35[m]、高さ4.7[m]）
    - ② 面積 35.0[m<sup>2</sup>] （縦6.55[m]、横5.35[m]）
    - ③ 深さ 槽最深部 G.L. ▽6.0[m]
  - (2) し尿貯留槽
    - ① 実容量 190.8[m<sup>3</sup>] （縦6.55[m]、横6.2[m]、高さ4.7[m]）
    - ② 面積 40.6[m<sup>2</sup>] （縦6.55[m]、横6.2[m]）
    - ③ 深さ 槽最深部 G.L. ▽6.0[m]